



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЕКАТЕРИНОВСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАЗДОРА
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Россия, 412120, Саратовская область, р.п.Екатериновка, ул. 50 лет Октября, 58а, телефон 2 – 30 – 75 E-mail: gpn39@mail.ru

**Предписания № 40/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному казённому общеобразовательному учреждению средней
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
общеобразовательной школе с. Воронцовка
владельца собственности, имущества и т.п.)

С "02" июня 2015 г. по "26" июня 2015 г. по адресу: : Саратовская область 412122, Екатериновский район, с. Воронцовка, ул. Верхняя д. 7, проведено выездное внеплановое мероприятие по надзору государственным инспектором отделения надзорной деятельности по Екатериновскому району
(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Саратовской области капитаном внутренней службы Дёминым Алексеем Вячеславовичем

наименование объекта надзора и его адрес)

на территории и в здании МКОУ СОШ с. Воронцовка, расположенное по адресу: : Саратовская область 412122, Екатериновский район, с. Воронцовка, ул. Верхняя д.7. совместно с директором МКОУ СОШ с. Воронцовка Курышовой Татьяной Алексеевной.
(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности и с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
мероприятия				
1.	Организация не обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта автоматической пожарной сигнализации,	ППР №390 от 25.04.2012г. п.61	11.04.2016	
2.	Не проведена проверка качества состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений (не реже 2-х раз в год)	ППР №390 от 25.04.2012 года п.21	11.04.2016	